

平成27年度分

1 脱水汚泥（過去の測定結果）

単位: Bq/kg

下水道処理施設	採取日	ヨウ素	セシウム		
		131	134	137	合計
北坂戸水処理センター	平成28年1月7日	不検出	不検出	不検出	—
	平成27年10月9日	670	不検出	不検出	—
	平成27年7月9日	不検出	不検出	不検出	—
	平成27年4月9日	不検出	不検出	不検出	—
石井水処理センター	平成28年1月7日	不検出	不検出	不検出	—
	平成27年10月9日	30	不検出	不検出	—
	平成27年7月9日	35	不検出	不検出	—
	平成27年4月9日	39	不検出	不検出	—