

北坂戸水処理センター統合対策実施設計業務委託 特記仕様書

第1条 （適用）

- この特記仕様書は、「北坂戸水処理センター統合対策実施設計業務委託標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）第1章1. 1及び1. 2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記標準仕様書によるものとする。

第2条 （委託業務の対象）

- （委託業務の名称） 北坂戸水処理センター統合対策実施設計業務委託
- （委託業務の場所） 北坂戸水処理センター（坂戸市芦山町）
- （施設の能力） 25,800m³/日
- （対象箇所）

番号	対象箇所	対策概要
①	流入ゲート	止水不良
②	圧送管切替バルブ	バルブ不良
③	ポンプ井上流人孔	不明水流入

第3条 （業務の目的）

本業務は、水処理センターの統合に伴い北坂戸水処理センターを休止するにあたり、必要となる対策工事に先立ち、実施設計（基本設計・詳細設計）を行うことを目的とする。

第4条 （成果品の提出）

提出する成果品は、監督員に協議し、決定するものとする。

第5条 （附則）

この特記仕様書によりがたい場合は、監督員に協議し、決定するものとする。